بسمه تعالی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ: ۱۳۹۴/۸/۱۰

شماره: ۲۳۴۹۳/ص/۹۴

پیوست:

فوریت: فوری

جناب آقای ابراهیم ایدنی

مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

موضوع: سیستم اطفاء حریق ثابت شناورهای مسافری متردد در آبهای داخلی و سرزمینی

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۲۰۴۵۱/ص۱۲ مورخ ۹۴/۸/۶ ، در خصوص الزامی بودن تجهیز شناورهای مسافری مشمول "دستورالعمل شناسایی و بازرسی شناورهای مسافری" به سیستم اطفاء حریق ثابت (CO_2) ، بدین وسیله به آگاهی می رساند ، مهلت نصب سیستم اطفاء حریق یاد شده، در شناورهای مذکور، پس از تاریخ ۹۵/۱/۱۵ و در اولین بازرسی در داک امکان پذیر بوده و فعالیت آنها در آبهای داخلی و سرزمینی در این مدت، مشروط به تجهیز شناور به کپسول های قابل حمل (از نوع فوم و پودر با ظرفیت متناسب با فضای موتور خانه) از نظر این اداره کل بلامانع می باشد.

سیامک صحرایی

مدیرکل عملیات و ایمنی دریایی

رونوشت :

- اداره کل نجات و حفاظت دریایی جهت آگاهی
- کلیه بنادر جهت آگاهی و اقدام مشابه
- موسسه رده بندی آسیا جهت آگاهی و اقدام لازم
- موسسه رده بندی ایرانیان جهت آگاهی و اقدام لازم
- اداره ثبت کشتیها و صدور گواهینامه های دریایی جهت اطلاع

آدرس: میدان ونک خیابان کرامت بعد از چهارراه جهان کودک نبش خیابان شهید بدری

تلفن ۸۴۹۳۱ دورنویس ۲-۸۸۶۵۱۱۹۱ پست الکترونیکی: ۱۱۱۵/۱۱۱۹۷۵ و ۱۱۱۶/۱۱۱۹۷۵ پست الکترونیکی info@pmo.ir